

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - SI D'AEP DE LA VALLEE DE L'OUSSE (sanchez.d.sapo@wanadoo.fr)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SENDETS (mairie.sendets@wanadoo.fr)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SATEG (cetheve@saur.fr)

Délégation Départementale des
Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SI d'AEP DE LA VALLEE DE L'OUSSE

Prélèvement	00146312	Commune	SENDETS
Unité de gestion	0040 SI d'AEP DE LA VALLEE DE L'OUSSE	Prélevé le :	jeudi 17 novembre 2016 à 10h30
Installation	UDI 003605 VALLEE DE L'OUSSE OUEST	par :	JORIS LINGE (LABORATOIRE)
Point de surveillance	0000000497 BOURG DE SENDETS	Type visite :	D1
Localisation exacte	EGLISE	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	Rien à signaler			
Température de l'air	9 °C			
Température de l'eau	13 °C		25	
pH	7,63 unitépH		de 6,5 à 9	
Conductivité à 25°C	410 µS/cm		de 200 à 1100	
Chlore libre	0,26 mg/LCl2			
Chlore total	0,28 mg/LCl2			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DES PYRENEES - Site de LAGOR 6401

Type de l'analyse : ND1C

Code SISE de l'analyse : 00146279

Référence laboratoire : 505105

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
----------------------	-----------	---------	------------	--------------

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/100mL		0	
Entérocoques	0 UFC/100mL	0		
Escherichia coli	0 UFC/100mL	0		

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Coloration	<1 mg/L Pt		15	
Odeur (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Turbidité néphélobimétrique	<0,1 NFU		2	

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L		0,1	
Nitrates (en NO3)	22,8 mg/L	50		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00146312)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Pau le 23 novembre 2016

Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



BONILLA PATRICK